

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НСОПБ)

Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации  
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г.

140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10

тел.: +7 (499) 172-86-28, e-mail: info@pozhaudit.ru

Результаты распространяются только на испытанный образец. Частичное воспроизведение и перепечатка протокола допускается только с письменного разрешения ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЦ  
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»  
И.А. Поединцев  
«29» марта 2021 года

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ Н-26/03-2021**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:</b>	Навесная фасадная система с воздушным зазором «Алфавит-1» и «Вектор-1» с утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости и откосов проемов керамическими фасадными плитками торговой марки «FAVEKER» типов GA16 и GA20 с креплением на кляммерах и профилях.
<b>ЗАЯВИТЕЛЬ</b>	ООО «Вектор Фасад». Адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10 лит. А, пом. 2-Н. ОГРН 1157847346524. Телефон: +7 (812) 309-97-71. ООО «Евро-Сом». Адрес: 236006, г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 98, кв. 48. ОГРН 1023901005171. Телефон: +7 (4012) 67-33-99.
<b>МЕТОД ИСПЫТАНИЯ:</b>	ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность».
<b>ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:</b>	Заявка на испытание № 014/НИР-21 от 04 марта 2021 г.
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ:</b>	Навесная фасадная система с воздушный зазором «Алфавит-1» и «Вектор-1» с утеплителем из минераловатных плит, облицовкой основной плоскости и откосов проемов керамическими фасадными плитками торговой марки «FAVEKER» типов GA16 и GA20 с креплением на кляммерах и профилях, по результатам испытания в соответствии с ГОСТ 31251-2008, относится к классу пожарной опасности К0.